

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25168

Gruppe 134	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
Gesuchsteller	Xella Porenbeton Schweiz AG Kernstrasse 37 8004 Zürich Schweiz	
Hersteller	Xella Deutschland GmbH 47259 Duisburg Germany	
Produkt	Multipor Mineraleämmplatte mit Verputz Hagatex	
Beschrieb	Multipor Mineraleämmplatten 160 mm. Haga Bio Einbettmörtel (Grundputz / Unterputz) 7 mm. Doppelte Netzeinbettung mit Haga Netz Super. Haga Hagatex Silicatputz (Deckputz) 1,5 mm.	
Unterlagen	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '308-13/2' (20. Dezember 2013)	
Prüfbestimmungen	21 VKF Putz auf festem Untergrund vom 1. 11. 2012	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 3
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 3
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	29.01.2014	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Peter Schneider



Martin Jordi